

TECNO PIEMONTE S.p.A.

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. II. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

Sede legale:

Via C. Pizzorno, 12
28078 Romagnano Sesia (No)
Tel. +39 - 0163.885.111
Fax. +39 - 0163.885.028

Sede amministrativa:

Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vc)
Tel. +39 - 0163.885.111
Fax. +39 - 0163.885.028

Unità locali:

13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
00161 Roma - Via De Rossi, 4


E-mail: tecnopiemonte@tecnopiemonte.com - www.tecnopiemonte.com

Rapporto di prova n° 00249/72/23 del 26/01/2009
Pagina n° 2 di 3

OGGETTO : Analisi granulometrica dei singoli aggregati
UNI EN 933/1-2

Apertura setacci [mm]	Denominazione aggregati
	LECASILO passante in %
31,5	100
25	100
22,4	100
20	100
16	100
14	100
12,5	100
11,2	100
10	100
8	100
6,3	100
5,6	100
4	94
2	70
1	49
0,5	35
0,25	25
0,125	15

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA DEGLI AGGREGATI



È vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte.