

TECNO PIEMONTE S.p.A.

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE
 SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
 ORGANISMO NOTIFICATO D. GEE 89/106 N° 1372
 AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
 AUTORIZZ. MIN. II. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99
 PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

Sede legale:

Via C. Pizzorno, 12
 28078 Romagnano Sesia (No)
 Tel. +39 - 0163.885.111
 Fax. +39 - 0163.885.028

Sede amministrativa:

Statale Valsesia, 20
 13035 Lenta (Vc)
 Tel. +39 - 0163.885.111
 Fax. +39 - 0163.885.028

Unità locali:

13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
 00161 Roma - Via De Rossi, 4
 E-mail: tecnopiemonte@tecnopiemonte.com - www.tecnopiemonte.com

Rapporto di prova n°

00249/72/23

del

26/01/2009

Pagina n°

3


di

3

OGGETTO Analisi granulometrica dei singoli aggregati
 UNI EN 933/1-2

Apertura setacci [mm]	Denominazione aggregati
	Silomass CEM passante in %
31,5	100
25	100
22,4	100
20	100
16	100
14	100
12,5	100
11,2	100
10	100
8	100
6,3	100
5,6	99
4	96
2	70
1	41
0,5	22
0,25	10
0,125	4

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA DEGLI AGGREGATI



È vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

P. IVA 00590090031 - R.E.A. NO 136553 - CAP. SOC. € 2.400.000,00 I.V. - TRIB. NO 7192